

पत्रांक 4482 / I.D-48-F.O-2022

निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 24.04.23 /

सेवा में,

Mani Dweep Academy,  
Rajendra Nagar, Markatta, Amari, Jamui.

विषय:- अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है, कि Mani Dweep Academy, Rajendra Nagar, Markatta, Amari, Jamui का अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी, जमुई द्वारा दिनांक 28.02.2023 को अग्नि अंकेक्षण किया गया है। राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 एवं बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के तहत लगाये गये सभी अग्निशमन यंत्र एवं अन्य अग्नि सुरक्षा उपकरण पर्याप्त प्रतीत होते हैं।

अतः उक्त संस्थान का पुनः दिनांक 29.02.2024 को अग्नि अंकेक्षण कराना सुनिश्चित करें।

निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4482 / पटना, दिनांक 24.04.23 /

निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का कार्यालय, बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:- 01. जिला समादेष्टा-सह-जिला अग्निशमन पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

02. अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
बिहार, पटना।

डा. शुभोष

ज्ञापक 46 / 2021

कार्यालय :- अग्निशामालय पदाधिकारी, जमुई।

दिनांक- 05-02-2021/

सेवा में,

श्रीमि श्रीप अक्कादगी

राजेन्द्रनगर, जमुई

प्रसंग :- आवेदक का पत्रांक- 3574 दिनांक 05-02-2021 के आलोक में

विषय :- अग्निशामन यंत्रों कि जाँच कर जाँच प्रतिवेदन निर्गत करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक प्रसंवाधीन पत्र के आलोक में श्रीमि श्रीप अक्कादगी राजेन्द्रनगर, जमुई के प्रबंधक द्वारा अपने प्रतिष्ठान में अधिष्ठापित अग्निशामन यंत्रों को दिनांक 05-02-2021 को अग्निशामालय जमुई में जाँच के लिए प्रस्तुत किया गया। जाँच के क्रम में सभी अग्निशामन यंत्र चालु एवं क्रियमशील अवस्था में पाया गया।

क्रमांक	यंत्रों का प्रकार	कम्पनी का नाम	कैपेसिटी	खरीद / रिफिलींग की तिथि	संख्या
1.	ABC फायर एक्सटिंग्विशर	—	6 Kg	क्रियमशील	10-3774
2.	ABC फायर एक्सटिंग्विशर	—	4 Kg	))	3-3774
3.	ABC फायर एक्सटिंग्विशर	—	2 Kg	))	2-3774
4.	CO2 फायर एक्सटिंग्विशर	—	4.5 Kg	))	2-3774
5.	होज रोल	—	—	—	1-3774
6.	वायु एवं पानी गरी वाहनी	—	—	—	4-3774

निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए जाँच अनुशंसा प्रतिवेदन दिख जाता है :-

1. प्रबंधक आई० ए० 2190/1992 के अनुरूप अपने अग्निशामन यंत्रों का संवर्द्धन एवं रख-रखाव करेंगे।
2. प्रबंधक एन०बी०सी० पार्ट-4 के गाईड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रबंधक को अग्निशामन यंत्रों को संधारण विधि से अवगत करा दिया गया है।
4. प्रबंधक रख-रखाव के अभाव में अग्निशामन यंत्रों में आने वाली खराबी का सारी जबाबदेही प्रबंधक की होगी।
5. प्रबंधक वर्ष में दो बार मॉक ड्रिल का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे।
6. प्रबंधक वर्ष में एक बार अपने अग्निशामन यंत्रों की जाँ इस कार्यालय से करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- प्रबंधक श्रीमि श्रीप अक्कादगी  
राजेन्द्रनगर, जमुई को आवरण  
क्रियमशील प्रेषित।

विश्वासभाजन  
3134 30-3774  
05-02-2021

अग्निशामन पदाधिकारी

जमुई